



Mitteilung

für die nächste Sitzung der

- ☒ Verbandsgemeinde Vallendar
☐ Stadt Vallendar
☐ OG Niederwerth
☐ OG Urbar
☐ OG Weitersburg

Gremium:	Sitzungsdatum:	
ATU/ HA	28.08.2025	☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich
VG-Rat	11.09.2025	☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich
		☐ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Betreff:

Die Fragen der FWG gemäß Schreiben vom 03.07.2025 werden wie folgt beantwortet:

Erläuterungen:

- Zu 1: Die defekten Toilettenspülungen wurden mittlerweile repariert. Die Toilettenspülungen werden durch Vandalismus beschädigt.
- Zu 2: Die Montage von abschließbaren Toiletenpapierhaltern ist möglich, allerdings sind auch diese vor Vandalismus nicht sicher. Es ist davon auszugehen, dass die neuen Toiletenpapierhalter ebenfalls in kürzester Zeit durch Vandalismus zerstört werden.
- Zu 3: Nach Recherche gibt es WC-Sitze aus Edelstahl. Aber auch diese können durch Gewalt und Vandalismus aus der Halterung gerissen werden. Die Kosten für einen Vandalismus sicheren WC-Sitz belaufen sich auf ca. € 140 brutto.
- Zu 4: Im letzten Jahr wurde damit begonnen, die Beleuchtung der Flure und Klassen-Räume zu erneuern. In den Winter- und Osterferien 2024/25 wurden 3 Klassen und 2 Flure mit neuer LED-Beleuchtung ausgestattet. Die für 2025 zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sind verbraucht.
Die Erneuerung der Beleuchtung soll in 2026 fortgeführt werden.
- Zu 5: Jede einzelne Jalousie wurde durch die Hausmeister kontrolliert und es wurde festgestellt, dass alle Jalousin einwandfrei funktionieren. Sollte der Verwaltung/ Hausmeister ein Defekt am Sonnenschutz bekannt sein, wird eine Instandsetzung unverzüglich veranlasst.
- Zu 6: In den Sommerferien 2025 wird eine Generalreinigung durchgeführt.

- Zu 7: Im Schulgebäude sowie Pavillon gibt es zwei Arten von Alarmierungen. Die Alarmierung bezüglich Amokgefahr und die Hausalarmierung bezüglich Feueralarms. Das System Feueralarm wird über Richtfunk übertragen. (Ein empfohlenes System von der beauftragten Fachfirma) Leider hat sich herausgestellt, dass dieses System nicht einwandfrei funktioniert. Hier wurde seitens der Verwaltung an die Fachfirma eine Mängelanzeige gestellt.
- Zu 8: Das Problem ist bekannt, dass Amok- und Feueralarm nicht zu hören ist. Dies wurde bereits mehrmals nach der Brandschutzsanierung bemängelt. Das seitens der Fachfirma empfohlene Übertragungssystem über WLAN, hat sich nicht bewährt. Hier wird seitens der Verwaltung nachgehakt.
- Zu 9: Die Geländer sind nach den baurechtlichen Bestimmungen der 70er Jahre errichtet worden und haben eine Höhe von 90cm. Die Erhöhung der Geländer wird ausgeschrieben und es ist geplant, die Arbeiten in den Herbstferien 2025 durchführen zu lassen.
- Zu 10: Es wird geprüft, ob eine Nachrüstung mit Kartenlesern, PIN-Code-Eingabefeldern oder biometrischen Scannern möglich ist.
- Zu 11: Die Decken in den Räumen des Pavillons werden durch Vandalismus beschädigt. Beschädigte Deckenplatten werden durch die Hausmeister erneuert. Eine komplette Erneuerung ist nicht vorgesehen.
- Zu 12: Eine energetische Sanierung des Pavillons ist nicht vorgesehen. Die gesamte Schule ist aus energetischer Sicht dringend sanierungsbedürftig, einschließlich der Pavillons.
- Zu 13: Eine energetische Sanierung mit Montage einer PV-Anlage kann erst erfolgen, wenn die zukünftige Trägerschaft der Schule geklärt ist.
- Zu 14: Die Handwerker/ Firmen, die die Schule betreten sind sowohl der Verwaltung, als auch den Hausmeistern bekannt. Diese melden sich bei den Hausmeistern an. Die Schulleitung kann gerne durch die Hausmeister informiert werden, wenn Handwerker vor Ort sind.
- Zu 15: Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum sind nicht bekannt.



Adolf T. Schneider
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Vallendar